

产品型号注册证书

PRODUCT TYPE CERTIFICATION

No. 20210934

申请单位：南京国电南自电网自动化有限公司

产品型号：REF615

产品名称：馈线保护测控装置

检验报告编号：JW210934

检验单位：许昌开普检测研究院股份有限公司

国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

(本产品型号注册证书与 JW210934 检验报告同时使用有效)

发证单位：

中电协继电保护及自动化设备分会

技术标准中心

技术标准中心

2021年06月30日



电磁兼容检验证书

EMC TEST CERTIFICATION

No. 202110830

委托单位：南京国电南自电网自动化有限公司

产品型号：REF615

产品名称：馈线保护测控装置

检验报告编号：JW210934-EMC

检验类别：型式检验

检验项目：

序号	标	准	结论
1	辐射发射限值检验	GB/T 14598.26-2015	合格
2	传导发射限值检验	GB/T 14598.26-2015	合格
3	射频电磁场辐射抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
4	静电放电抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
6	电快速瞬变脉冲群抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
7	慢速阻尼振荡波抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
8	浪涌抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
9	工频抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
10	工频磁场抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
11	脉冲磁场抗扰度检验	DL/T 478-2013	合格
12	阻尼振荡磁场抗扰度检验	DL/T 478-2013	合格
13	交流和直流电压暂降检验	GB/T 14598.26-2015	合格
14	交流和直流电压中断检验	GB/T 14598.26-2015	合格
15	直流电源中的交流分量(纹波)检验	GB/T 14598.26-2015	合格
16	直流电源缓降/缓升检验	GB/T 14598.26-2015	合格

发证单位：

许昌开普检测研究院股份有限公司
国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

2021年6月25日