

产品型号注册证书

PRODUCT TYPE CERTIFICATION

No. 20210935

申请单位：南京国电南自电网自动化有限公司

产品型号：REM615

产品名称：电动机保护测控装置

检验报告编号：JW210935

检验单位：许昌开普检测研究院股份有限公司

国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

(本产品型号注册证书与 JW210935 检验报告同时使用有效)

发证单位：

中电协继电保护及自动化设备分会

技术标准中心

技术标准中心

2021年06月30日

KETOP 开普



电磁兼容检验证书

EMC TEST CERTIFICATION

No. 202110831

委托单位：南京国电南自电网自动化有限公司

产品型号：REM615

产品名称：电动机保护测控装置

检验报告编号：JW210935-EMC

检验类别：型式检验

检验项目：

序号	标	准	结论
1	辐射发射限值检验	GB/T 14598.26-2015	合格
2	传导发射限值检验	GB/T 14598.26-2015	合格
3	射频电磁场辐射抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
4	静电放电抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
6	电快速瞬变脉冲群抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
7	慢速阻尼振荡波抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
8	浪涌抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
9	工频抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
10	工频磁场抗扰度检验	GB/T 14598.26-2015	合格
11	脉冲磁场抗扰度检验	DL/T 478-2013	合格
12	阻尼振荡磁场抗扰度检验	DL/T 478-2013	合格
13	交流和直流电压暂降检验	GB/T 14598.26-2015	合格
14	交流和直流电压中断检验	GB/T 14598.26-2015	合格
15	直流电源中的交流分量(纹波)检验	GB/T 14598.26-2015	合格
16	直流电源缓降/缓升检验	GB/T 14598.26-2015	合格

发证单位：

许昌开普检测研究院股份有限公司
国家继电保护及电网自动化设备质量监督检验中心

2021年6月25日